



**ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
AVIS SUITE AU DIAGNOSTIC**

**PROPRIETAIRE :**

Nom et prénom : Monsieur HANSSSENS François  
Adresse : Nelestraat 2 – 9050 GENTBRUGGE / BELGIQUE

**Terrain et immeuble :**

Adresse : 969 Rte de Peyrenègre – 24200 SARLAT LA CANEDA  
Référence cadastrale : Section AT, n°268  
Nombre de chambres : 4  
Nombre de pièces principales (PP): 5  
Nombre d'occupants : 2  
Type d'occupation : secondaire

**FILIERE EXISTANTE :**

*Type de Prétraitement :*

- Fosse septique toutes eaux de 3 m<sup>3</sup>
- Ventilation : Primaire uniquement
- Date de la dernière vidange : 2022 / SARL Cadiot

*Type de Traitement :*

- Tranchées d'épandage de 30 ml. (3 x 10)

Date d'installation : 1996

**AVIS SUITE AU DIAGNOSTIC :**

Date du contrôle : le 7 septembre 2022  
Personne rencontrée sur le terrain : Le propriétaire  
Technicien en charge du dossier : David GUIGUE  
Type et date du dernier contrôle existant : Diagnostic de l'existant en date du 12 février 2014

Atteintes aux principes généraux des arrêtés du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012 :

- à la salubrité publique : NON
- au milieu hydraulique superficiel ou souterrain : NON
- à la santé et la sécurité des personnes : NON



