

#### 4. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION (selon visite et indications des propriétaires)

Nombre d'habitations raccordées à l'installation :					1	
L'ensemble des eaux usées raccordées à l'installation :	<input checked="" type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	non	<input type="checkbox"/>	ne sais pas
Eaux usées et eaux pluviales séparées :	<input checked="" type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	non	<input type="checkbox"/>	ne sais pas
Années de réalisation de l'installation ou tranche d'âge approximative					inconnu	
	<10ans	10-15ans	15-20ans	20-25ans	>25ans	

#### 4.1. Descriptif de l'installation

##### 4.1.1. Descriptif des dispositifs et ouvrages de traitement de la filière

	Prétraitement	Autre ouvrage de prétraitement	Traitement primaire	Autre ouvrage de traitement primaire
<b>Dénomination du dispositif</b>			Fosse toutes eaux Avec Préfiltre	
Nature des eaux usées raccordées à la filière			Toutes les eaux usées	
Existence et accessibilité au dispositif	<input type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Non Accessible <input type="checkbox"/> Pas d'élément probant attestant l'existence	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> ne sais pas	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Non Accessible <input type="checkbox"/> Pas d'élément probant attestant l'existence	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> ne sais pas
Dimensions			2000L Béton, préfiltre à pouzzolane	
Destination des eaux			Rejet des eaux par infiltration dans le sol	
Remarque / Dysfonctionnement			couvercles corrodés	