



PERFORMANCES²⁴

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)

N° : 15/DIA/1048/RUD Valable jusqu'au : 12/05/2025 Type de bâtiment : Habitation (en maison individuelle) Année de construction : ... Avant 1948 Surface habitable : 171 m ² sur 3 niveaux Adresse : Lieu-dit «LE BREUIL» 24590 SAINT-CRÉPIN-ET-CARLUCET	Date (visite) : 13/05/2015 Diagnostiqueur : PREEL Rudy Certification : I.Cert n°CPDI 2300 obtenue le 11/06/2013 Signature : 
Propriétaire : Nom : Mme et M. WINDHAUSEN Adresse : Lieu-dit «LE BREUIL» 24590 SAINT-CRÉPIN-ET-CARLUCET	Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :

Consommations annuelles par énergie

Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années 2013-2014, prix des énergies indexés au 15 Août 2011

	Moyenne annuelle des consommations	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	détail par énergie dans l'unité d'origine	détail par énergie et par usage en kWh _{EF}	détail par usage en kWh _{EP}	
Chauffage	Facture GPL Propane Kg: 400	GPL : 5 527 kWh _{EF}	5 527 kWh _{EP}	781 €
Eau chaude sanitaire	Evaluation 3CL-DPE	Electricité : 3 236 kWh _{EF}	8 350 kWh _{EP}	289 €
Refroidissement		-	-	-
CONSOMMATION D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSÉS		Electricité : 3 236 kWh _{EF} GPL : 5 527 kWh _{EF}	13 877 kWh _{EP}	1 164 € (abonnement de 94 € inclus)

Consommations énergétiques

(en énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation réelle : 81 kWh_{EP}/m².an

Émissions de gaz à effet de serre

(GES)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Estimation des émissions : 9 kg_{eqCO₂}/m².an

