



SARL DOUSSEAU Julien
 4, Route de Bergerac - 24220 SAINT-CYPRIEN
 La Roussie - 24370 CAZOULÈS
05 53 30 36 32 - dousseau.julien@gmail.com
 RCS : 818 714 347 1255

Date : 18/01/2024 Heure d'arrivée : 11H20 Heure de départ : 11H45
 Nom et prénom : Elbisseu Jean Jacques
 Adresse : 255 Harmeau de Thomas 24200 St André D'Alles

Tubé :
 Non Tubé :

1 Insert et poêle
 Chaudière
 Cheminée
 Cuisinière

COMBUSTIBLE UTILISÉ				
BOIS	FIOUL	GAZ	PELLET ET PLAQUETTE	TARIF
X				65

Remplacement de gicleur
 Remplacement de pièce
 Produit chimique :
 A prévoir :
 Observations :

Auto-Contrôle : poêle à bois, insert à bois, cuisinière bois, poêle à granules, chaudière fioul et gaz

	BON	PAS BON
Contrôle distance de sécurité fumisterie (Ø gaine inox et tuyau 3 fois le Ø intérieur de toute matière combustible, 10 cm de toute autre matière, 8 cm pour du double peau isolé type Poujolat)	X	
Contrôle sortie fumisterie sur toiture (souche doit dépasser le faitage de minimum 40 cm et ce dans un rayon de 8 m)	X	
Contrôle foyer et nettoyage	X	
Contrôle moteur extracteur		
Contrôle moteur soufflerie		
Nettoyage Té si présent		
Contrôle si sortie ventouse horizontale, d'éventuel obstacle à moins de 1 m ou d'un ouvrant		
Stockage granule et qualité granule		
Contrôle arrivée d'air 10 cm ² minimum, soit trou Ø 125 mm (situation sans ventouse)	X	
Contrôle mesure sécurité autour du poêle (matière combustible)	X	
Contrôle soupape de sécurité		
Contrôle pression hydraulique de l'installation 1,5 bars		
Contrôle propreté siphon condensat (si chaudière à condensation)		
Contrôle présence disconnecteur ainsi que vanne d'arrêt avant et après celui-ci		
Contrôle bocal fioul primaire + filtre pompe + gicleur et cellule		
Contrôle mesure électrique alimentation (de 0 à 3 v. maximum entre neutre et terre)		
Mesure combustion fioul entre 11 et 13 CO ² % et gaz entre 8 et 10 CO ² %		
Mesure CO ambiant (monoxyde de carbone, si présent : mise en sécurité de l'installation)		

Signature

Montant
 HT : 59,09
 TVA 10 % : 5,91
 TTC : 65€