


DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE – Logement (6.1)

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêtés du 15 septembre 2006

A INFORMATIONS GENERALES

N° de rapport : CASEAUX 28 31.10.11	Date du rapport : 05/11/2011
Valable jusqu'au : 05/11/2021	Date de visite : 31/10/2011
Type de bâtiment : Maison Individuelle	Diagnostiqueur : AUTHIER Jean Marc
Nature : Maison	Signature :
Année de construction : 1998	
Surface habitable : 160,46 m²	
Adresse : Salesse 46300 GOURDON	Catégorie : Habitation (Maisons individuelles)
Numéro de Lot :	
Référence Cadastrale :	
Nombre de pièces : 7	
Propriétaire :	Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) :
Nom : Madame et Monsieur CASEAUX René	Nom :
Adresse : Salesse 46300 GOURDON	Adresse :

B CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Obtenues par la méthode 3CL - DPE, version V15c, prix moyen des énergies indexés au 15/08/2010

	Consommation en énergie finale (détail par énergie et par usage en kWh _{ef})	Consommation en énergie primaire (détail par usage en kWh _{ep})	Frais annuels d'énergie (TTC)
Chauffage			
Eau chaude sanitaire	Gaz naturel 13 533,11	13 533,11	749,59 €
Refroidissement	Electrique 3 044,95	7 855,96	342,56 €
Consommations d'énergie pour les usages recensés	Electrique 3 044,95 Gaz naturel 13 533,11	21 389,07	1 368,75 €*


*coût éventuel des abonnements inclus

Consommations énergétiques

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation conventionnelle : **133,29 kWh_{ep}/m².an**

Logement économe



Logement

133,29
kWh_{EP}/m².an


Logement énergivore

Emissions de gaz à effet de serre (GES)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Estimation des émissions : **20,49 kg_{eqCO2}/m².an**

Faible émission de GES



Logement

20,49
kg_{eqCO2}/m².an

Forte émission de GES