

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

N°: SR25A11A

Valable jusqu'au : 24/01/2021

Type de bâtiment : Maison individuelle

Année de construction : Entre 1983 et 1988

Surface habitable : 160 m²

Adresse : CAMPAGNOLE

24370 CALVIAC EN PERIGORD

Date : 25/01/2011

Diagnostiqueur : REBIERE SEBASTIEN

Cachet et signature :

Société d'Expertise du Sud Ouest
SARL SESO
78, rue Victor Hugo - Rés. Le Mercurial
24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 46 30 44 - Fax 05 53 46 38 73
E-mail : sesosarl@perigord.fr
RCS Périgueux 421 585 761



Propriétaire :

Civilité : M. et Mme

Nom : REGIS ANDRE

Adresse : LES FOURNIERS

46300 GOURDON

Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) :

Nom :

Adresse :

Certification de compétence délivrée par : **VERITAS**

Adresse :

Le : **31/12/2007**

Date de validité : **31/12/2012**

N°certification : **1786544**

Cie d'assurance : **GENERALI**

N°de police d'assurance : **AL223349**

Consommations annuelles par énergie

obtenus par la méthode 3CL, version 15C, prix moyens des énergies indexés au 15 août 2006



	Consommations en énergies finales détail par énergie et par usage en kWh _{EP}	Consommations en énergie primaire détail par usage en kWh _{EP}	Frais annuels d'énergie
Chauffage	Fioul 17346 kWh _{EP} Electricité 11190 kWh _{EP}	46217 kWh _{EP}	2197 € TTC
Eau chaude sanitaire	Fioul 1911 kWh _{EP} Electricité 1798 kWh _{EP}	6551 kWh _{EP}	248 € TTC
Refroidissement		0 kWh _{EP}	0 € TTC
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE POUR LES USAGES RECENSÉS	32246 kWh_{EP}	52768 kWh_{EP}	2551 € TTC

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation conventionnelle : 329,80 kWh_{EP}/m².an

Estimation des émissions : 49,15 kg éqCO₂/m².an



Nombre total de pages du rapport : 4