

SPANC - communauté de communes
 Domme-Villefranche du Périgord
 Bourg 24250 SAINT MARTIAL DE
 NABIRAT
 05 53 28 19 03/ 06 07 95 30 57
 spanc@cantonedomme.fr

**CONTROLE PERIODIQUE DE BON
 FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN DE
 L'INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON
 COLLECTIF**

Monsieur RAAFLAUB Urs
 Juillac
 SAINT LAURENT LA VALLEE
 AE331

3 / 5

ANC-2005-24438-000106

VISITE DU 23/10/2015

TRAITEMENT SECONDAIRE		Constat : Complet			
Traitement secondaire	surface (m ²)	Regard	Commentaire	Eléments probants	Fonctionnement
Filtre à sable vertical Drainé	60,00	Répartition, bouclage et collecte	6m x 10m	contrôle SPANC	Bon

Observations	Bon fonctionnement du dispositif de traitement.
---------------------	---

Distances du traitement secondaire (m)	Limites de propriété	Arbres	Puits	Maisons
	3	10		5

REJET	Remarques
Tranchée d'infiltration	longueur 15m avec un regard au bout

EAUX PLOUVIALES	
Raccordement : Non raccordées	Rejet dans : infiltration parcelle

ENTRETIEN

Entretien réalisé	Bordereau	Date	Vidangé (m ³)	Destination	Agréé	Exécutant
Fosse Septique	Oui	21/10/2015	1,50	STEP Sarlat	Oui	SARL CADIOT
Ventilation Secondaire						
Bac à Graisse	Oui	21/10/2015	0,30	STEP Sarlat	Oui	SARL CADIOT
Filtre décolloïdeur Séparé	Oui	21/10/2015	0,20	STEP Sarlat	Oui	SARL CADIOT
Pompe de relevage Ventilation Primaire		pas encore				
Bac à Graisse	Oui	21/10/2015	0,30	STEP Sarlat	Oui	SARL CADIOT
Bac à Graisse	Oui	21/10/2015	0,30	STEP Sarlat	Oui	SARL CADIOT
Bac à Graisse	Oui	21/10/2015	0,30	STEP Sarlat	Oui	SARL CADIOT
Fosse Toutes Eaux	Non	2010	10,00	inconnu	Non	inconnu
Filtre Décolloïdeur Intégré	Non	2010	10,00	inconnu	Non	inconnu
Ventilation Secondaire						

Observations	La fosse toutes eaux de 10 000 L a été vidangée en 2010 par une personne non agréée. Il n'y a pas de facture et de bordereau de vidange. Il n'est pas nécessaire de la refaire vidanger pour l'instant. Toutes les autres installations de prétraitement ont été vidangées le 21 octobre 2015 par un vidangeur agréé, la SARL Cadiot, avant la pose de la pompe de relevage.
---------------------	--