



Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

Annule et remplace le précédent rapport émis le 26/04/2019 par AB EXPERTISES

N° : DAB-2019-04-0108-JNO_V01 Valable jusqu'au : 25/04/2029 Type de bâtiment : Habitation (en maison individuelle) Année de construction : .. 1982 Surface habitable : 120.22 m ² Adresse : 27 Route de Labatut 24260 AUDRIX	Date (visite) : 24/04/2019 Diagnostiqueur : NOVO Joffrey Certification : I.Cert n°CPDI 3891 obtenue le 06/09/2016 Signature :
Propriétaire : Nom : Consorts DUHEN représentés par M. DUHEN Adresse : 27 Route de Labatut 24260 AUDRIX	Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :

Consommations annuelles par énergie

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à l'immeuble / au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 2015. Le présent diagnostic de performance énergétique a été enregistré sur le site de l'ADEME sous le numéro : 1924V1001249R.

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	détail par énergie et par usage en kWh _{EP}	détail par énergie et par usage en kWh _{EP}	
Chauffage	Electricité : 10 072 kWh _{EP}	25 986 kWh _{EP}	1 392 €
Eau chaude sanitaire	Electricité : 2 049 kWh _{EP}	5 286 kWh _{EP}	225 €
Refroidissement	-	-	-
CONSUMMATION D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSÉS	Electricité : 12 121 kWh _{EP}	31 272 kWh _{EP}	1 849 € (dont abonnement: 233 €)

Consommations énergétiques

(En énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation conventionnelle : 260 kWh_{EP}/m².an
sur la base d'estimations à l'immeuble / au logement

Émissions de gaz à effet de serre

(GES)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Estimation des émissions : 15 kg_{eqCO2}/m².an

