

Caractéristiques de l'installation

Eléments composant l'installation	
Filières traditionnelles	Filières agréées
<input checked="" type="checkbox"/> Prétraitement <input checked="" type="checkbox"/> Traitement	<input type="checkbox"/> Filtre compact <input type="checkbox"/> Microstation <input type="checkbox"/> Filtre planté
Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel) : <input type="checkbox"/>	

Description de l'évacuation	
• Destination des eaux pluviales : Infiltration sur la parcelle	
• Origine des effluents : Domestiques.	

La collecte des eaux usées	
• Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
• L'écoulement se fait-il correctement ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ?
• Présence d'odeurs ?	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON

Le prétraitement

<ul style="list-style-type: none"> • Type de prétraitement : Fosse septique volume : ? m3 • Dimensionnement adapté ? • Equipement(s) de prétraitement existant(s) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Bac à graisse <input type="checkbox"/> Préfiltre <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation(s) <input checked="" type="checkbox"/> Vidanges effectuées 	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> ?
• Type d'eaux usées collectées : inconnu	
• Le regard du prétraitement est-il affleurant ?	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ?
• L'ouvrage est-il accessible ?	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ?
• Dégradation(s) constatée(s) ? (affaissement, fissure, déformation, corrosion...).	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> ?
• Etat de corrosion : inconnu	
• Présence d'odeurs ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> ?
• L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitement se fait-il correctement ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> ?
• Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est elle supérieure à la moitié de la hauteur utile de la fosse ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> ?
• Commentaires sur le prétraitement : Les propriétaires n'ont pas rendu la fosse accessible pour le contrôle. Celle-ci n'a pas pu être vérifiée.	

Vidange du prétraitement	
• Justificatif de vidange disponible ?	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
• Commentaires sur la vidange : La propriétaire ne sait pas si la fosse a déjà été vidangée.	

Bac à graisse	
• Tampon du bac à graisse accessible ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
• Hauteur des graisses : Volume : 100 L	
• Le volume est-il adapté à son utilisation ?	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ?
• Le bac présente-t'il des signes d'altération ?	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ?
• Présence d'odeurs ?	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
• Type d'eaux usées collectées : Eaux de cuisine	
• Commentaires sur le bac à graisse : Bac à nettoyer, présence de racines.	

Ventilation	
• Type de ventilation ? ventilation primaire	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
• Commentaires sur la ventilation : Absence de ventilation secondaire.	