

Informations générales

Date du contrôle	25/09/2020	Origine du contrôle	Contrôle périodique	
Habitation	Adresse	54 Route de Campagne		
	CP	24260	Commune	LE BUGUE
	Référence cadastrale	AN 836		
Propriétaire	Civilité, Nom, prénom	Monsieur ROUGERON Serge		
	Adresse	54 Route de Campagne		
	Code postal	24260	Commune	LE BUGUE
	Téléphone(s)			
Occupant de l'immeuble <i>(différent du propriétaire)</i>	Civilité, Nom, prénom	Monsieur ROUGERON Serge		
	Téléphone(s)			
Service de contrôle	<p align="center"> SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Communauté de communes Vallée de l'Homme – Antenne des Eyzies 28 Avenue de la Forge – 24620 LES EYZIES ☎ 05.53.35.05.43 </p>			

Données générales du contrôle de bon fonctionnement

Personne(s) rencontrée(s) lors du contrôle	M ROUGERON
Observations	<p>Conformément à l'arrêté du 27 avril 2012, étant acquérant d'un immeuble dont l'assainissement n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, vous disposez d'un délai d'un an à compter de la signature de l'acte de vente pour mettre l'installation en conformité, soit jusqu'au 13/08/2013. Ils doivent être réalisés sans délai.</p>

Caractéristiques de l'habitation

Date de réalisation de la filière ANC : ?	Type d'habitat: Principale
Nombre de Chambres : 3+1	Nombre de pièce(s) principale(s) : 5

MODIFICATIONS DEPUIS LE DERNIER CONTROLE

<ul style="list-style-type: none"> Modification(s) constatée(s) de la filière ? Précisions : Mise en place d'une rehausse d'accès à la fosse. 	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
<ul style="list-style-type: none"> Modification de la taille et/ou de la destination de l'immeuble ? 	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
<ul style="list-style-type: none"> Modification de l'aménagement du terrain ? 	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON

Caractéristiques de l'installation

Éléments composant l'installation	
Filières traditionnelles <input checked="" type="checkbox"/> Prétraitement <input checked="" type="checkbox"/> Traitement	Filières agréées <input type="checkbox"/> Filtre compact <input type="checkbox"/> Microstation <input type="checkbox"/> Filtre planté
<input checked="" type="checkbox"/> Regard de collecte	
Commentaires généraux :	

Description de l'évacuation
<ul style="list-style-type: none"> • Destination des eaux pluviales : Réseau d'eaux usées <ul style="list-style-type: none"> ○ Commentaires : Les eaux pluviales et usées doivent être séparées. • Origine des effluents : Domestiques.

La collecte des eaux usées
<ul style="list-style-type: none"> • Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON • L'écoulement se fait-il correctement ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ? • Présence d'odeurs ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON

Regard de collecte :

<ul style="list-style-type: none"> • Le regard est-il accessible ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON • Le regard est-il affleurant ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <ul style="list-style-type: none"> ○ Si oui, présente-t-il des signes d'altération ? (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON • Écoulement au sein du regard correct ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON • Stagnation constante d'eaux dans le regard ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON • Dépôt de matière en fond de regard ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON • Présence d'odeurs ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
Commentaires sur le regard de collecte : Regard collectant les eaux issues du bac à graisses et les eaux pluviales. Stagnation d'eau constante dans le regard, attention au risque de gîte à moustiques, s'assurer de la bonne étanchéité du couvercle. Présence de dépôts dans le regard, à nettoyer.

Le prétraitement

<ul style="list-style-type: none"> • Type de prétraitement : Fosse septique volume : ? m3 • Dimensionnement adapté ? • Equipement(s) de prétraitement existant(s) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Bac à graisse <input type="checkbox"/> Préfiltre <input type="checkbox"/> Ventilation(s) <input type="checkbox"/> Vidanges effectuées 	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> ?
<ul style="list-style-type: none"> • Type d'eaux usées collectées : Eaux vannes 	
<ul style="list-style-type: none"> • Le regard du prétraitement est-il affleurant ? • L'ouvrage est-il accessible ? 	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ?
<ul style="list-style-type: none"> • Dégradation(s) constatée(s) ? (affaissement, fissure, déformation, corrosion...). Si oui, préciser : Couvercle à changer. • Etat de corrosion : Moyenne. 	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ?
<ul style="list-style-type: none"> • Présence d'odeurs ? 	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ?
<ul style="list-style-type: none"> • L'écoulement du sein des différents éléments de prétraitement se fait-il correctement ? 	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ?
<ul style="list-style-type: none"> • La hauteur de boues est elle supérieure à la moitié de la hauteur utile de la fosse ? 	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ?
Commentaires sur le prétraitement : Absence de ventilation secondaire de fosse. Fonctionnement anormal, présence beaucoup trop importante de flottant. En raison de l'excès de flottant, il n'a pas été possible de vérifier le volume de la fosse. Selon le propriétaire, la fosse aurait été vidée en 2017 par M Cruzet. Le service rappelle que la fosse doit être vidangée par une personne agréé par le préfet de département, rsque les boues occupent la moitié de la hauteur utile de la fosse (hauteur mouillée). La liste des vidangeurs agréés est disponible sur le site internet de la communauté de communes de la vallée de l'homme : www.cc-valleedelhomme.fr, onglet assainissement.	

Bac à graisses	
<ul style="list-style-type: none"> • Tampon du bac à graisses accessible ? 	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
<ul style="list-style-type: none"> • Volume : 100 L • Le volume est-il adapté à son utilisation ? 	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ?
<ul style="list-style-type: none"> • Le bac présente-t-il des signes d'altération ? 	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ?
<ul style="list-style-type: none"> • Présence d'odeurs ? • Type d'eaux usées collectées : Eaux de cuisine. 	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
Commentaires sur le bac à graisses : Le bac à graisses est sous-dimensionné. Le bac à graisses doit être nettoyé. Absence de prétraitement visible pour les eaux de la salle de bain. Nettoyer le bac à graisses aussi souvent que nécessaire, en moyenne 3 à 4 fois par an.	

rière de traitement

<ul style="list-style-type: none"> • Type de traitement : Plateau Absorbant 	
<ul style="list-style-type: none"> • Présence d'eau stagnante sur le traitement ? • Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? 	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
Commentaires sur le traitement : Ni les regards ni le drain d'évacuation ne sont accessibles. Le plateau absorbant n'est plus considéré comme un dispositif de traitement depuis l'entrée en application de l'arrêté du 3 mars 1982.	

